



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zapytanie ofertowe nr: SP5.26.12.2022

Ząbki, dnia 15.12.2022 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

na: demontaż i montaż 27 szt. drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie zapisu: "Dodatkowo skrzydło na dole zabezpieczone przeciw wilgoci".

Proszę o opisanie w jaki sposób to zabezpieczenie powinno być zrealizowane. Istnieje możliwość przymocowania paska z blachy nierdzewnej o szerokości 30 cm.

Odpowiedź.

Dodatkowe zabezpieczenie przeciw wilgoci stanowi listwa PCV zamykająca dół skrzydła.

DYREKTOR
Dorota Bisialska
mgr Dorota Bisialska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37, 05-091 Ząbki
tel. 23 799 74 92
NIP 1251707336 Regon 388375459