



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zapytanie ofertowe nr: SP5.26.12.2022

Ząbki, dnia 16.12.2022 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

na: **demontaż i montaż 27 szt. drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.**

Pytanie nr 4:

Proszę o uściślenie wymogów dotyczących drzwi drewnianych:

- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej, od dołu zabezpieczenie przeciw wilgoci.

Odpowiedź.

Zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej stanowi listwa zabezpieczająca przed uszkodzeniem rantów drzwi od strony zamkowej i strony zawiasowej.

Dodatkowe zabezpieczenie przeciw wilgoci stanowi listwa PCV zamykająca dół skrzydła.

Pytanie nr 5:

Proszę o uściślenie wymogów dotyczących drzwi drewnianych:

- ościeżnica metalowa regulowana 28-30 mm

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga ościeżnicy metalowej regulowanej 28-30 cm. Zamawiający dokona zmiany treści zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie nr 6:

Proszę o uściślenie wymogów dotyczących drzwi drewnianych:

- kolor dąb delano? Każdy producent ma swoje nazwy dla oklein używanych przy produkcji drzwi, więc jaki to jest kolor?

Odpowiedź.

Kolor ciemny brąz.

DYREKTOR

mgr Dorota Bisialska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37, 05-091 Ząbki
tel. 22 799 74 92
NIP 1251707636 Regon 380375459