



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zapytanie ofertowe nr: SP5.26.12.2022

Ząbki, dnia 15.12.2022 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

na: demontaż i montaż 27 szt. drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Zamawiający informuje o dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego:

Pozycja 1.7.

- BYŁO:

1.7. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym. 109,5 x 205 cm (pomieszczenie nr 3) – 1 szt., o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne **2-skrzydłowe** RAL 7004,
- **górną szyba bezpieczna 33,1**, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.7. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym. 109,5 x 205 cm (pomieszczenie nr 3) – 1 szt., o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
- **pełne panel górny**, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.8.

- BYŁO:

1.8. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 110 x 205 cm (pomieszczenie nr 2, 15) – 2 szt., o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne **2-skrzydłowe** RAL 7004,
- **górną szyba bezpieczna 33,1**, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.8. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 110 x 205 cm (pomieszczenie nr 2, 15) – 2 szt., o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
- **pełne panel górny**, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.9.

- BYŁO:

1.9. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 109 x 205 cm (pomieszczenie nr 27, 27a, hol 1, hol 2) – 4 szt., o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne **2-skrzydłowe** RAL 7004,



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- górna szyba bezpieczna 33,1, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

JEST:

1.9. Wymianę stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 109 x 205 cm (*pomieszczenie nr 27, 27a, hol 1, hol 2*) – **4 szt.**, o następujących parametrach:

- drzwi aluminiowe zimne RAL 7004,
- **pełne panel górny**, panel dolny, zamek podklamkowy,
- wkładka w systemie Master Key, klamka bezpieczna anoda.

Pozycja 1.21.

- BYŁO:

1.21. Roboty wykończeniowe **30** sztuk drzwi, tj. - obróbki glifu, uzupełnianie ubytków gruntowanie powierzchni, malowanie oraz prace porządkowe.

JEST:

1.21. Roboty wykończeniowe **27** sztuk drzwi, tj. - obróbki glifu, uzupełnianie ubytków gruntowanie powierzchni, malowanie oraz prace porządkowe.

DYREKTOR

Bisialska
mgr Dorota Bisialska

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Batorego 37, 05-091 Zapki
tel. 22 799 74 02
NIP 1251707005 Regon 306375459